

Zabkowie Śląskie, dnia 13 maja 2014r.

ZP.271.2.35.2014.BC

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,
KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania na zadanie pn.: **Budowa kotłowni gazowej w ramach inwestycji pn.: Wymiana pieca C.O. w budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Zabkowie Śląskie.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zmianami) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania. Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiający przekazuje poniżej.

1. Czy Inwestor dopuszcza zastosowania kotła gazowego niekondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania.

Odpowiedź: Nie, inwestor nie dopuszcza zastosowanie kotłów innych niż kondensacyjne.

2. Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie przewodów i kształtek miedzianych do wewnętrznej instalacji gazowej, jeżeli tak to, pod jakimi warunkami.

Odpowiedź: Nie, inwestor nie dopuszcza wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej z rur miedzianych.

3. Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób należy wykonać przejścia przez stropy i przegrody budowlane.

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych stalowych, w kotłowni dodatkowo z zastosowaniem masy o odporności ogniowej równej odporności przegrody (np. masy HILTI).

4. Proszę o podanie typu zbiornika na ścieki ciepłe.

Odpowiedź: Zbiornik z tworzywa PEHD poj. 200l - typ nie jest istotny.

5. Proszę o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem „rozwiązania systemowe” w przypadku podłogi.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową.

6. Z czego należy wykonać schody przy wejściu do kotłowni.

Odpowiedź: Schody zastosowano stalowe (wycena w przedmiarze robót)

7. Czy wykonawca powinien zatrudnić kierownika budowy ze specjalnością konstrukcyjną.

Odpowiedź: Nie ma takiej potrzeby.

8. Proszę o wyjaśnianie podstaw następujących pozycji w przedmiarze robót: 1-4, 8,35, 39, 59, 86.

Odpowiedź: Wskazane pozycje należy wycenić na podstawie kalkulacji własnej

Małgorzata Czernińska

Podinspektor
Zamówień Publicznych

KIEBOWA 1K
Wydziału Infrastruktury
i Gospodarki Wzrostowej
Wojciech Jankowski