


km

06.09.2010

Ząbkowice Śl., 03.09.2010r.

WK/138/09/2010



WGF 281
Dostawca
03.09.10

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny**
w Ząbkowicach Śląskich
57-200 Ząbkowice Śl., ul. Kłodzka 2

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śl. niniejszym informuje, że w ramach realizacji modernizacji Ujęcia wody pitnej i Stacji Uzdatniania wody w Braszowicach zostały zakończone prace objęte umową z firmą A-Zet D. Kozera Sp.J. obejmujące zakres robót związanych z budową, montażem i uruchomieniem stacji uzdatniania wody określonych w zadaniu pn. „Dostawa i montaż stacji uzdatniania wody na ujęciu wody – Braszowice”.

Jednocześnie informujemy, że spełniony został obowiązek określony decyzją nr 488/10 z dnia 06 sierpnia 2010 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śl. doprowadzenia wody do jakości odpowiadającej normom sanitarnym pod względem fizykochemicznym.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczana z ujęcia wody w Braszowicach mieszkańcom wsi Braszowice, Grochowiska i Pawłowice spełnia normy określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2010r. nr 72, poz. 466)

Spełnienie warunków określonych cytowaną wyżej decyzją potwierdzone zostało przeprowadzeniem badania próby wody pobranej w stacji uzdatniania wody w Braszowicach. Badanie wykonane na zlecenie PWiK „Delfin” Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śl., przeprowadzone było przez **Laboratorium Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, ul. Relaksowa 5, 58-200 Dzierżoniów.**

Sprawozdanie z badania wody z dnia 02.09.2010r. przedkładamy w załączeniu.

W załączeniu :

Kserokopia sprawozdania nr 1166/w/z/10 z badania wody – Stacja Uzdatniania wody Braszowice.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Ząbkowic Śl.

www.pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl

Z poważaniem:
PROKURATOR
PWIK „Delfin” Sp. z o.o.
w Ząbkowicach Śląskich
Andrzej Czepteruk



Dzierżoniów 2010.09.03



Certyfikat ISO 9 001
Certyfikat ISO 14 001
Certyfikat PN-N 18 001

WODOCIĄGI I KANALIZACJA Spółka z o.o.
ul. Kilińskiego 25A 58-200 Dzierżoniów
LABORATORIUM
ul. Relaksowa 5 58-200 Dzierżoniów
tel./fax 74/832-37-06
e-mail: pl@wik.dzierzonow.pl



AB 756



Sprawozdanie z badań nr 1166/w/z/10

Zlecający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „DELFIN” Sp. z o.o.
Ul. Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Protokół pobrania/przyjęcia próbki: 496/w/10

Data rozpoczęcia badań: 2010.09.02

Data zakończenia badań: 2010.09.02

zlecenie nr : 25/w/10

Próbkę pobrat: zlecający

Laboratorium nie uczestniczyło w pobieraniu i transportowaniu próbek.

Informacje z protokołu przyjęcia nr 490/w/10 podane przez zlecającego:

Miejsce pobrania próbki: SUW Braszowice

Data pobrania: 2010.09.02

Badany obiekt: ujęcie wody - uzdatniona

Kod próbki 1398/w/z

SUW Braszowice
- uzdatniona

Badana cecha	Metoda	Dopuszczalne zakresy**	Wynik
BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE			
Żelazo ogólne [mg / dm ³ Fe]	Procedura PL-B-01 wydanie 5 z dnia 04.05.2010	A 0,2	<0,03*
Mangan [mg / dm ³ Mn]	Procedura PL-B-15 wydanie 3 z dnia 04.05.2010	A 0,05	<0,01*

*poniżej granicy oznaczalności

- Niniejsze Sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych.

- Literka „A” umieszczona w wierszu symbolu metody oznacza badanie wchodzące w zakres akredytacji Laboratorium, potwierdzone certyfikatem Nr AB 756 wydanym przez PCA. Badania spoza zakresu akredytacji nie są oznaczone.

- Wyniki z badania odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

- Stwierdzenie zgodności z wymaganiami dotyczy badań akredytowanych i nieakredytowanych.

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań.

Otrzymują:

zlecający

a/a

Osoba autoryzująca Sprawozdanie z badań
- badanie fizykochemiczne.

mgr Aldona Gerus

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami: Badane cechy zgodne z wymaganiami określonymi w **Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.03.2007 wraz ze zm. z dnia 20.04.2010 (Dz.U. nr 61 z dnia 06.04.2007, poz. 417; Dz.U. nr 72 z dnia 29.04.2010, poz. 466).

Kierownik Laboratorium
Zdzisław W. Wierkosza
Zatwierdził:
mgr. Katarzyna Wierkosza

Koniec sprawozdania

Z-1/IT-30	Data wydania: 12.07.2010	Nr wydania: 7
-----------	--------------------------	---------------

1/1

Za zgodność z oryginałem
PROKURENT
PWIK »Delfin« Sp. z o.o.
w Ząbkowicach Śląskich
Andrzej Czepieruk